



**MEZEI-VILL**  
**Villamosipari Szolgáltató és**  
**Kereskedelmi Kft.**  
4100 Boretyóújfalu, Puskin u. 12.  
Tel./Fax: 06-54/405-009  
Mobil: 06-30/9788-514  
E-mail: mezei@externet.hu



Ikt.szám: 311/2013-07-29.  
Ü.i.: Mezei János  
Tel: 06-54-500-004

Vásárhelyi-Mélyépítő Kft  
4100 Boretyóújfalu  
Battyány u. 27.  
Lv.cím: Damjanich u.24.  
T.: 20-449-9941

**Tárgy:** Közmű-üzemeltetői nyilatkozat

Készült: MEZEI-VILL Kft. 4100 Boretyóújfalu, Puskin u.12. szám alatti kábeltelevízió, internet hálózat üzemeltető hivatalos helyiségében.

Készítette a MEZEI-VILL Kft részéről: Mezei János

A tervező által megküldött " Furta telepítés, csapadékvíz csatornák felújítása, rekonstrukciója IV. ütem" tervezése megnevezésű, 2013. május, 712/2/2013. tervszámú Cs4.1, Cs4.2, Cs8.1, Cs8.2, Cs8.3, Cs8.4, Cs8.5, Cs8.6, Cs8.7 rajzszámú. közmű- egyeztetési helyszínrajzát, tervrészeit szakági helyszínrajzaink alapján egyeztetettük.

A bemutatott tervök létesítési engedély kiadásához, az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:

- A településen üzemeltetésünkben lévő gyengeáramú hálózat ( KTV hálózat) az E-on Tiszántúli Áramhálózati Zrt.(továbbiakban E-on) tulajdonában lévő 0,4 kV-os szabadvezeték hálózat tartószerkezetén van elhelyezve. Ezáltal közös oszlopsoros hálózatként üzemelő nyomvonalán halad, amit a tervezett létesítmény

#### NEMÉRINT

Amennyiben érintetté válik, az alábbi módon járunk hozzá az engedélyezéshez:  
Az E-on és MEZEI-VILL Kft közötti meglévő „Üzemviteli megállapodás” alapján harmadik fél általi beruházás esetén az átépítés miatt felmerülő tervezési és átépítési költségek a Beruházót terhelik. A KTV hálózat üzemeltetőjével külön megállapodásban (szerződésben) kell rögzíteni a rendszer átépítésének tervezési és a kivitelezés folyamatát.

- A kivitelezési munkánál köteles betartani az MSZ 7487 előírásait, valamint a nyomvonal jellegű építmények kercsztözéséről és megközelítéséről szóló 4/1981. (III.11.) KPM-IpM. Együttes rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 9004/1982. (Közl.Ért.16.) KPM-IpM. együttes közleményében előírtak, továbbá köteles betartani a vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások rendelkezéseit.

- A kivitelező bármilyen rongálást és sérülést azonnal köteles jelenteni a következő telefonszámra: 06-54-500-004.

Az üzemeltetői hozzájárulásunkat megadjuk a fentiek betartásával a létesítési engedély kiadásához.  
Jelen nyilatkozat 1 évig érvényes

Boretyóújfalu, 2013. július 29.

Mezei János  
egyeztető