Csatorna neve		13-6-1. jelű csatorna		
Helye	Utca	Névtelen		Bocskai II. u
	Hrsz	602	656	687



Szelvényszám		0+000	0+011	0+050	0+062	0+100	0+150	0+200	0+250	0+300
Terepszint		91,58		91,70	91,72	91,65	91,75	91,90	91,85	91,92
Fenék-szint	meglévő	00,00	90,67	90,76	90,76	91,09	91,18	91,33	91,54	91,95
	tervezett	90,73	90,74	90,79	90,80	91,00	91,05	91,10	91,25	91,40
Esés ‰		1		5		1		3		
Fenékszélesség m.		0,40								
Csat. jellege anyaga		Nyílt N40/40/200 burkolat								
Kapacitás/terhelés l/s		173,0 / 78,59								

13-6-1-1. jelű csat.
Váradi u.
602



Szelvényszám	0+000	0+050	0+090
Terepszint	91,65	91,42	91,49
Fenék-szint meglévő	90,85	91,08	
Fenék-szint tervezett	90,74	90,88	91,00
Esés ‰	3		
Fenékszélesség m.	0,40		
Csat. jellege anyaga	Nyílt N40/30/200 burkolat		
Kapacitás/terhelés l/s	188,7 / 7,14		

13-6-1-2.
Névtelen
656



Szelvényszám	0+000	0+010	0+050	0+060
Terepszint	91,68		91,60	91,52
Fenék-szint meglévő	00,00	90,84	90,86	90,80
Fenék-szint tervezett	90,80		90,84	90,85
Esés ‰	1			
Fenékszélesség m.	0,40			
Csat. jellege anyaga	Nyílt N40/40/200burk			
Kapacitás/terhelés l/s	173,0 / 8,19			

Cs-5.2.