

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Szült: Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Debrecen hivatalos helyiségében;
2013.07.02. napján.

Jelen vannak: Hálózati Régió Debrecen részéről: Szántó, Mihályné
Vásárhelyi Mélyépítő Kivitelező és Tervező Kft. részéről: Nádasi György, +36

Téma: Furta település csapadékvíz csatornák felújítása, rekonstrukciója IV. ütem;

Hálózati Régió Debrecen dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban lévő létesítményt ÉRINT;

1 kV-os földkábel(ek)et érint.

1 kV-os; 22 kV-os légvezeték(ek)et érint.

Transzformátor állomást érint.

Érintett vonal jelzőszáma: 0252;

elen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A szűkített erősségű földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárási munka miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói károk, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősségű földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az illetékes Területgazda által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségét a Beruházót/Kivitelezőt terheli.

Erősségű légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat szűkeitől a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megővni a munkavégzés során az oszlopok állékonyságát.

Az elkészült tervet – a közműkezelői hozzájárulás végét – 3 példányban az illetékes Területgazdának kell benyújtani, a feltárási munkához szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjóváhagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelöltekülmandőn más, nem az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő kábelek is előfordulhatnak.

A terület és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Területgazda/Vonálgazda:

Név: Nádasi György, Cím: 4100 Berettyóújfalú Tardó utca 4., Tel.: +36 54 507174, Fax: +36 54 507119, E-mail:

Illetékes E.ON Hálózati Szolgáltató: Debreceni Régió;

az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Debrecen felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a dokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemben kívüli helyzetű kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés: Tervszám: 712/2/2013; Tervrészlet: Cs.8.1-től Cs.8.7-ig; összesen: 7db helyszínrajz. Mellékelve 1db A/3-as E.on térkép másolat!

VÁSÁRHELYI MÉLYÉPÍTŐ KFT.
4100 Berettyóújfalú, Berettyó u. 22.
Adószám: 136397430

Aláírás

Nádasi György

Vásárhelyi Mélyépítő Kivitelező és Tervező Kft.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Régióközpont

Aláírás

Szántó, Mihályné

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Hálózati Régió Debrecen