

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság  
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.  
4001 Debrecen, Pf.: 57.  
Tel.: (52) 410-677  
Fax: (52) 316-662  
E-mail: titkarsag@tivizig.hu

Vízrendezési és  
Öntözési Osztály

Tel./Fax: (52) 314-541  
E-mail: vto@tivizig.hu



Címzett: Vásárhelyi Mélyépítő,  
Kivitelező és Tervező Kft

**Daróczi Pál**

**Berettyóújfalú**

Damjanich u.24

4100

Tárgy: Furta település csapadékvíz  
csatornák felújítása, rekonstrukció-  
ja

Hlv.sz.:

Előadója:

Mell.:

Ügyiratszám: K000698-0006/2014

Előadó: Gál Edina Renáta

E-mail: renata.gal@tivizig.hu

**Tisztelt Cím!**

Furta község Önkormányzatának megbízásából a Vásárhelyi Mélyépítő Kivitelező és Tervező Kft készíti a település csapadékvíz csatornáinak felújítását, rekonstrukcióját.  
Tervszám: 712/2/2013

**Tervezett munka rövid leírása:**

Furta Önkormányzata a település nyugati határán húzódó 12. számú lecsapoló csatorna felújítását tervezi, melynek terveit a mellékelt tervdokumentáció tartalmazza. A lecsapoló csatorna befogadója a TIVIZIG kezelésében lévő Györgyös-Szűrűsszigeti csatorna 2+655 szelvénye, melyen munkavégzés, beavatkozás nem történik.

**Befogadó nyilatkozatunkat az alábbiak figyelembevételével adjuk meg.**

**Györgyös-Szűrűsszigeti csatorna műszaki adatai:**

Szelvényszám:	2+655
Fenékszélesség:	1,00 m
Rézsűhajlás:	1:1,5
Mértékadó belvízszint:	88,82 mBf
Csatorna fenékszint:	87,85 mBf
Vízszintesítés:	7 cm/km
Fenékesítés:	14 cm/km
Mértékadó belvízhozam:	0,34 m³/sec

Bevezetésre kerülő vízmennyiség: 348,62 l/sec

**Előírások:**

- A 12. számú lecsapoló csatorna rekonstrukcióját a 712/2/2013 számú tervnek megfelelően kell elvégezni.

- Mértékadó helyzetben a befogadó csatorna magas vízállása visszaduzzasztást okozhat a lecsapoló csatornán, valamint belvízi elöntések keletkezhetnek. A keletkező károkért Igazgatóságunk felelősséget nem vállal.
- A kiviteli munkák végzése során a csatornába szennyező vagy idegen anyag nem kerülhet.
- Amennyiben a befogadó csatorna részujén kimosódás keletkezik, annak helyreállítása a település önkormányzatát terheli.

Debrecen, 2014-07-17

  
Orbán Ernő  
osztályvezető  
