

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Vásárhelyi Mélyépítő
Kivitelező és Tervező Kft.
Berettyóújfalu
Damjanich u. 24.
4100.

Berettyóújfalu, 2013. Július 25.

Tárgy: Üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím!

Furia település csapadékvíz csatornák felújítása, rekonstrukciója VI. ütem engedélyes és kiviteli tervével kapcsolatban benyújtott helyszínrajzok alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk.

A tervezett nyomvonal alapján megállapítható hogy több ponton érinti a 0,4 kV-os kisfeszültségű hálózat oszlopait, 0,4 kV-os földkábeleket és 22 kV-os légvezetéseket keresztez. A vízelvezető árok tervezett nyomvonalába eső oszlopok (Petőfi utcán több esetben érintett bak oszlopok) áthelyezéséről illetve kiváltásáról gondoskodni kell. Az oszlopáthelyezés illetve hálózatkiváltás feltétele vezetékjogi engedélyes kiviteli terv. Az érintett földkábeleket védőcsőbe kell helyezni, és szükség esetén le kell süllyeszteni. A kivitelezés során betartandók: A vonatkozó szabványok (MSZ 13207/2000, MSZ 7487/2-80, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-8/2002, MSZ 13200) és a villamos mű biztonsági övezetéről szóló 122/2004.(X.15.) GKM rendelete és a 9/1986 (X. 30.) sz. IPM rendelet, továbbá 9004/1982 sz. IpM - KPM rendelet előírásai. Az építés technológiájától függően, a hálózatok megközelítésénél kötelező a helyszíni szakfelügyelet kérése (15 nappal a munkavégzés előtt kérjük megküldeni), illetve szükség lehet a vezeték feszültségmentesítésére (40 nappal a munkavégzés előtt kérjük megküldeni) amely szintén megrendelésre történik. Az átalakítás és az igényelt szolgáltatás minden költsége a megrendelőt terheli.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
www.eon-hungaria.com

Üi.: Técsi Sándor
T: 54-507-174, 30/378-2-184,
F: 54-507-119
sandor.tecsi@eon-hungaria.com
DRK: /2013
Ért.ikt.: 491/2013.07.22.

14158 / 2013

Igazgatóság:
Mező Csaba
Gélencsér Lajos
Páthy László

székhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság
Cg 09-10-000064

Oszlopainkat a szabványokban előírt védőtávolság betartásával lehet megközelíteni! Berendezéseink közelében 2-2 m távolságon belül kizárólag kézi földmunka végezhető! A nyilatkozatban leírtak be nem tartásából eredő károkért vagy más következményekért az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. sem anyagi sem más jellegű felelősséget nem vállal. A fent leírt feltételek betartásával a tervezett munka kivitelezéséhez hozzájárulunk.

Üdvözléssel:


Szilágyi László

Középrégió-vezető helyettes


Kiss Imre

Regionális hálózati területi referens

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.