

**BERETTYÓ
VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT**

Adószám: 10088513-2-09
Cégl.szám: 0916000005

Ikt.szám: 108 / 39 - 2 / 2013.

Előadónk: Bottó Mihály Tel: 54/ 500 - 180

Tárgy: Furta település csapadékvíz elvezető csatornák felújítása,

IV. ütem 12.számú lecsapoló burkolási munkái,

Előadó:

Mell: db

Hiv.szám:

Hajdú - Bihar megyei Kormányhivatal

Földművelésügyi Igazgatósága

Kiss Zoltán Csaba igazgató

DEBRECEN

Kossuth út 12 - 14.

4024

A Vásárhelyi Mélyépítő Kivitelező és Tervező Kft. (4100 Berettyóújfalu Damjanich út 24.) Furta község Önkormányzata megbízásából készíti a település egy része belvízelvezetésének felújítási engedélyes terveit, így a 12. számú lecsapoló burkolattal történő ellátását. A 12. számú lecsapoló befogadója a Györgyös - Szűrűszigeti belvízelvezető csatorna.

A részünkre megküldött helyszínrajz, a 12. számú lecsapoló üzemeltetési engedélye és a tervező által leírt elképzelések alapján javasoljuk a tervezési munkákhoz a kezelői hozzájárulás kiadását az alábbi kikötésekkel:

A 12. számú lecsapolón a burkolóelem süllyesztésével iszapfogó kerüljön megtervezésre, kialakításra minimum 4 fm hosszúságban.

A belterületi belvízelvezető csatorna csatlakoztatása lehetőleg belvízmentes időszakban történjen (ajánlott a nyár végi - kora őszi időszak a kivitelezéshez).

A befogadó Györgyös - Szűrűszigeti csatorna vizének továbbvezetését (az elöntések elkerülése érdekében) mindenkor biztosítani szükséges.

A megbontott befogadói csatornaszakaszt az építési munkák (mederburkolat készítése a Györgyös - Szűrűszigeti csatormán) befejező fázisaként eredeti állapotába kell helyre állítani.

Belvízvédekezéskor az üzemeltető előírásait kivitelezőnek be kell tartania.

A kivitelező a munka megkezdését - 8 nappal megelőzően - írásban köteles bejelenteni Társulatunknak (Címünk: Berettyó Vízgazdálkodási Társulat 4100 Berettyóújfalu Széchenyi út 8.) a szakfelügyelet megrendelésével.

Berettyóújfalu 2013-11-06.

/: Fekete Zoltán :/
igazgató

